

火気使用許可チェックリスト

チェック者日付印

火気使用月日	火気使用場所	職 場 名	工 事 名		

- 職場許可者の皆さん? 下記の行為や状況につき、現場に行って確認しましょう。
→もし不備があれば許可できません。直してから許可しましょう!
- 工事施工会社の皆さん? 許可後も自主点検で違反のないよう万全を期しましょう!
- 職場許可者はチェックの結果、問題がなければチェック欄に○印して現場へ掲示してください。
火気使用終了後は職場で保管してください。
- 職場許可者は原則として使用職場係長としますが、不在の場合は工事当番者とします。

チェック時期	共 通 事 項	施工会社	職場	電 機 溶 接 機	施工会社	職場	ガ ス 溶 接 機	施工会社	職場
許可時のチェック項目	①消火器を持っているか			①コードに被覆破れの個所がないか			①アセチレンまたは酸素ホースがホース		
	② 〃 に安全封印があるか			②ホルダーまたはコネクタのカバーに			バンドで締めつけてあるか		
	③ 〃 に安全ピンがあるか			欠損部分がないか			②アセチレンまたは酸素ホースに欠陥が		
	④ 〃 はABC型(10型以上)使用			③接続個所にゆるみがないか			ないか(ヒビ割れ、欠損等)		
	ただしB部・C部・F部・M部は						③接続部およびコック部のガス漏れは		
	炭酸ガス型を使うことが守られているか						ないか(石けん水を塗って調べる)		
	⑤消火器が火気の数だけあるか						④バルブ開閉ハンドルがあるか		
	⑥燃える物が火気の近くにないか								
使用中のチェック項目	⑦許可書の数火気の数だけあるか								
	⑧火気使用予定の近くまたは同一室内で								
	塗装工事をやっていないか								
	①許可札が掲げているか			①溶接箇所以外の個所から火花や煙が			①ガス漏れを感じられないか(音・臭)		
	②許可書に許可印がついてあるか			出していないか			②圧力計が働いているか		
	③許可がサインのことはないか			②保護面なしでアーク溶接をしていないか			③アセチレンまたは酸素ホースがトタン		
	④火気使用機器が到着していないのに			③素手でホルダーを握っていないか			切り口等破損しやすい個所にかけて		
	許可印がついていないか			④コードをホルダーで接続し延長して			いないか		
	⑤消火器が手元にあるか			いないか			④アセチレンまたは酸素ホースの上に物が		
	⑥工事現場でヘルメットをかぶらないで						のっていないか		
	作業していないか						⑤アセチレン点火をマッチや煙草ライター		
終了時のチェック項目	⑦工事現場でヘルメットはかぶっていても						でやっていないか		
	あごひもを締めているか						⑥保護メガネなしでアセチレン炎を使用		
	⑧火気使用が通路・頭上で行われている						していないか		
	場合は監視人または注意立札があるか						⑦ガスボンベが火源から3m以上離れて		
	⑨火花落下地点に燃えるものはないか						いるか		
	⑩火気養生材として燃えるものが						⑧アセチレンボンベを倒して使って		
	使われていないか						いないか		
	⑪2m以上の高所作業で墜落の危険がある								
	場合命綱を使っているか								
	○後片づけがきちんとできているか			①電源が切っているか			①アセチレン溶接装置が片づいているか		
				②溶接残材、粕がそのまま残っていないか			②残置の場合は残置許可がとってあるか		
				③残置の場合は残置許可がとってあるか					