



富士フイルムワコーケミカル 株式会社 広野工場

### 焼却炉の維持管理記録【測定記録】

規制項目	基準	年度	測定頻度 1回/年			
			令和4年度(2022年)	令和5年度(2023年)	令和6年度(2024年)	令和7年度(2025年)
		測定場所	煙道			
		測定日	2022年4月5日	2023年4月14日	点検工事の為、未実施	点検工事の為、未実施
測定結果を得られた日	2022年4月5日	2023年6月14日	休止中	休止中		
ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	協定: 1 自主: 0.8		0.00033000	0.00000010	0.00000000	0.00000000
memo :2024年度4月の測定は点検工事期間中の為、未実施。						

規制項目	基準	年度	連続測定			
			令和4年度(2022年)	令和5年度(2023年)	令和6年度(2024年)	令和7年度(2025年)
燃焼ガス温度 °C	国: 800°C以上 自主: 900°C以上		4月1日~3月31日の値 961°C~1,055°C	4月1日~3月31日の値 961°C~1,055°C	4月1日~3月31日の値 休止中 0°C~0°C	4月1日~3月31日の値 休止中
排ガス温度 °C	国: 200°C以下 自主: 100°C以下		4月1日~3月31日の値 87.5°C ~89.0°C	4月1日~3月31日の値 87.5°C ~89.0°C	4月1日~3月31日の値 休止中 0°C~0°C	4月1日~3月31日の値 休止中
排ガス中のCO濃度 ppm	国: 100以下 自主: 98以下		4月1日~3月31日の値 0ppm ~10 ppm	4月1日~3月31日の値 0ppm ~ 10ppm	4月1日~3月31日の値 休止中 0°C~0°C	4月1日~3月31日の値 休止中
memo						

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和4年度(令和4年4月1日～令和5年3月31日)2022年

4月		5月		6月		7月		8月		9月	
日付	異常の有無 措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃				炉内点検
2	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃				炉内点検
3	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃				
4	無	バーナー交換・ストレーナー清掃				無	バーナー交換・ストレーナー清掃				
5	無	大気測定				無	バーナー交換・ストレーナー清掃				炉内点検
6	無	バーナー交換・ストレーナー清掃				無	大気測定				炉内点検
7	無	バーナー交換・ストレーナー清掃				無	バーナー交換・ストレーナー清掃				炉内点検
8		降温				無	バーナー交換・ストレーナー清掃				炉内点検
9		降温				無	バーナー交換・ストレーナー清掃				炉内点検
10		炉内点検				無	降温				炉内点検
11		炉内点検				無	炉内点検				炉内点検
12		炉内点検				無	排ガス分析計定期点検				
13		炉内点検				無	排ガス分析計定期点検				
14		炉内点検				無	コンプレッサ定期点検				
15		昇温				無	炉内点検				炉内点検
16	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	炉内点検				炉内点検
17	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	炉内点検				昇温
18	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	炉内点検				無
19	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	炉内点検				無
20	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	炉内点検				無
21	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	炉内点検				無
22	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	炉内点検				無
23	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	炉内点検				無
24	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	炉内点検				無
25		降温				無	バーナー交換・ストレーナー清掃				無
26		降温				無	バーナー交換・ストレーナー清掃				無
27		炉内点検				無	バーナー交換・ストレーナー清掃				無
28		炉内点検				無	バーナー交換・ストレーナー清掃				無
29		炉内点検				無	バーナー交換・ストレーナー清掃				無
30		炉内点検				無	昇温				無
31						無	バーナー交換・ストレーナー清掃				無

10月		11月		12月		1月		2月		3月	
日付	異常の有無 措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									昇温(乾燥焼き)
2	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									乾燥焼き
3	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									乾燥焼き・バーナー入替
4	無	大気測定									バーナー交換・ストレーナー清掃
5	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									バーナー交換・ストレーナー清掃
6	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									バーナー交換・ストレーナー清掃
7	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									バーナー交換・ストレーナー清掃
8	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									バーナー交換・ストレーナー清掃
9	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									バーナー交換・ストレーナー清掃
10	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									バーナー交換・ストレーナー清掃
11	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									バーナー交換・ストレーナー清掃
12	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									バーナー交換・ストレーナー清掃
13	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									バーナー交換・ストレーナー清掃
14	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									バーナー交換・ストレーナー清掃
15	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									バーナー交換・ストレーナー清掃
16	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									降温
17	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									炉内点検
18		降温									炉内点検
19		炉内点検									炉内点検
20		炉内点検									炉内点検
21		炉内点検									炉内点検
22		炉内点検									炉内点検
23		炉内点検									炉内点検
24		炉内点検									流量計部品交換
25											自動弁更新
26											
27											
28											
29											
30											
31											

各月の維持管理記録は、その月の翌月末までに公表します。

# 焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和5年度(令和5年4月1日～令和6年3月31日)2023年

4月		5月		6月		7月		8月		9月	
日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	
1				無	バーナー交換・ストレーナー清掃			無	炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃
2				無	バーナー交換・ストレーナー清掃			無	炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃
3				無	バーナー交換・ストレーナー清掃			無	炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃
4		炉内点検		無	バーナー交換・ストレーナー清掃			無	炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃
5		炉内点検			降温			無	炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃
6		炉内点検			炉内点検			無	炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃
7		炉内点検			炉内点検			無	炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃
8		炉内点検			炉内点検			無	炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃
9		炉内点検			炉内点検			無		無	バーナー交換・ストレーナー清掃
10		昇温						無		無	バーナー交換・ストレーナー清掃
11	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									降温
12	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									炉内点検
13	無	大気測定				炉内点検					炉内点検
14	無	バーナー交換・ストレーナー清掃				炉内点検					炉内点検
15	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		炉内点検		炉内点検					炉内点検
16	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		炉内点検		炉内点検					
17	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		炉内点検							
18	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		炉内点検							
19	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		昇温				無	炉内点検		炉内点検
20	無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃				無	炉内点検		炉内点検
21	無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃				無	昇温		炉内点検
22	無	降温	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			無	バーナー交換・ストレーナー清掃			炉内点検
23			無	バーナー交換・ストレーナー清掃			無	バーナー交換・ストレーナー清掃			
24		炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			無	バーナー交換・ストレーナー清掃			
25		炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			無	バーナー交換・ストレーナー清掃			炉内点検・昇温
26		炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	炉内点検	バーナー交換・ストレーナー清掃
27		炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			無	大気測定	無	炉内点検	バーナー交換・ストレーナー清掃
28			無	バーナー交換・ストレーナー清掃			無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	炉内点検	大気測定
29			無	バーナー交換・ストレーナー清掃			無	降温	無	昇温	バーナー交換・ストレーナー清掃
30			無	バーナー交換・ストレーナー清掃					無	バーナー交換・ストレーナー清掃	バーナー交換・ストレーナー清掃
31			無	バーナー交換・ストレーナー清掃				無	炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃

10月		11月		12月		1月		2月		3月	
日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	
1	無	バーナー交換・ストレーナー清掃							無	炉壁点検	炉壁点検
2	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									
3	無	バーナー交換・ストレーナー清掃									
4		降温		炉内点検							
5				炉内点検							
6		炉内点検		炉内点検							
7		炉内点検		炉内点検		炉内点検					
8		炉内点検		昇温		炉内点検		無	バーナー交換・ストレーナー清掃		
9		炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		炉内点検		有	降温(炉壁保温材異常)		
10		炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃		昇温			炉内点検		
11		炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			炉内点検		計装機器工事
12		炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			炉内点検		計装機器工事
13		炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			炉壁点検		フローサイレンサー工事、計装機器工事
14		炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			炉壁点検		
15		炉内点検	無	大気測定(振興局)	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			炉壁点検		
16		炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			炉壁点検		
17		炉内点検	無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			炉壁点検		
18			無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			炉内点検		計装工事
19			無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			炉内点検		
20			無	バーナー交換・ストレーナー清掃	無	バーナー交換・ストレーナー清掃			炉内点検		
21			無	バーナー交換・ストレーナー清掃		降温			炉内点検		
22			無	バーナー交換・ストレーナー清掃		炉内点検			ポンプ整備		
23			無	バーナー交換・ストレーナー清掃					ポンプ整備		
24			無	バーナー交換・ストレーナー清掃					ポンプ整備		
25			無	バーナー交換・ストレーナー清掃		炉内点検			ポンプ整備		
26				降温		炉内点検					
27				炉内点検					炉壁点検		炉壁点検
28				炉内点検					炉壁点検		炉壁点検
29				炉内点検					炉壁点検		炉壁点検
30				炉内点検					炉壁点検		炉壁点検
31											

各月の維持管理記録は、その月の翌月末までに公表します。

# 焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和6年度(令和6年4月1日～令和7年3月31日)2024年

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1		炉壁養生点検工事				運転計画なし		運転計画なし		運転計画なし		
2				本体硬度測定								
3												
4												
5				電気設備点検								
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												焼却炉足場解体作業
14				休止届受理(12月まで)								
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23		大気汚染通報訓練										
24												
25												
26						回転機器振動測定						
27												
28												
29												
30												
31												

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付										
1		運転計画なし										
2												
3												
4												
5												
6												
7								休止届延長申請				
8												
9												
10								休止届受理				
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

各月の維持管理記録は、その月の翌月末までに公表します。

# 焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和7年度(令和7年4月1日～令和8年3月31日)2025年

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1		運転計画なし		運転計画なし		運転計画なし		運転計画なし		運転計画なし		運転計画なし
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23		大気汚染通報訓練										
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付										
1		運転計画なし		運転計画なし		運転計画なし		運転計画なし				
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

各月の維持管理記録は、その月の翌月末までに公表します。