

令和5年度(令和5年4月1日～令和6年3月31日)投入実績 (単位t)

産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃アルカリ	641.8	349.6	270.8	437.6	331.1	353.1	225.5	486.4	308.3	146.1	320.6	392.8	4,263.7

特別管理産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃油	237.2	134.6	157.9	157.9	121.4	128.1	81.8	150.4	102.4	56.0	127.5	147.4	1,602.6

投入計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	879.0	484.2	428.7	595.5	452.5	481.2	307.3	636.8	410.7	202.1	448.1	540.2	5,866.3

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	354.0	252.0	554.3	472.8	503.2	545.2	472.3	621.9	529.4	416.4	468.4	709.9	5,899.8

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	505.1	352.8	622.3	466.1	0.0	308.8	710.7	31.6	459.7	305.6	281.8	372.4	4,416.9

[illegible]

規制項目	基準	年度	連続測定			
			令和5度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
燃焼ガス温度 ℃	国： 800℃以上 自主： 900℃以上		4月1日～3月31日の値 910℃～1069℃	4月1日～3月31日の値 988℃～1024℃	4月1日～3月31日の値 931℃～1035℃	4月1日～5月31日の値 1016～1030℃
排ガス温度 ℃	国： 200℃以下 自主： 100℃以下		4月1日～3月31日の値 88℃～96℃	4月1日～3月31日の値 72℃～98℃	4月1日～3月31日の値 74℃～97℃	4月1日～5月31日の値 89℃～90℃
排ガス中のCO濃度 ppm	国： 100以下 自主： 98以下		4月1日～3月31日の値 0ppm～63ppm	4月1日～3月31日の値 0ppm～86ppm	4月1日～3月31日の値 0ppm～92ppm	4月1日～5月31日の値 0ppm40～ppm

memo ・燃焼温度測定場所は焼却炉2F熱電対。排ガス温度の測定場所は屋外1Fの排ガス温度記録計で測定。排ガス中のCOの測定場所は2F煙突から採取し
・1F1Fの排ガス濃度記録計で測定。
・ボイラー室1Fの計装制御盤にて確認

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和5年度(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

日付	異常の有無	4月 措置内容と日付	異常の有無	5月 措置内容と日付	異常の有無	6月 措置内容と日付	異常の有無	7月 措置内容と日付	異常の有無	8月 措置内容と日付	異常の有無	9月 措置内容と日付
1	無	A廃液受けタンク満杯検知器誤作動の為清掃	無	計画停止	無		無		無	点火	無	計画停止
2	無		無		無	炉内圧力変動およびフレーム電流低下の為重油投入	無		無	廃液投入	無	炉保全
3	無		無		無		無		無		無	
4	無		無		無		無		無	消炎・点火・廃液投入・重油投入	無	
5	無		無		無		無	点火	無	消炎・点火・廃液投入・重油投入	無	
6	無		無		無		無	廃液投入	無	計画停止	無	
7	無		無		無		無		無		無	
8	無		無		無		無		無		無	
9	無		無		無		無		無	保全作業	無	
10	無		無		無		無		無		無	
11	無		無		無	熱電対A側配管補修	無		無		無	
12	無		無	熱電対A側エアブロー配管修理	無		無		無	夏休み	無	
13	無		無		無	計画停止	無		無	夏休み	無	
14	無	スクラパータンク内泡の為井水シャワー噴霧	無		無		無		無	夏休み	無	
15	無		無		無		無		無	夏休み	無	
16	無		無	熱電対A側エアブロー配管保温取付	無		無		無	夏休み	無	点火
17	無		無	点火	無		無		無	夏休み	無	廃液投入
18	無		無	廃液投入	無		無		無	夏休み	無	
19	無		無		無		無		無	夏休み	無	
20	無		無		無		無		無	夏休み	無	
21	無		無		無		無		無		無	
22	無		無		無		無		無		無	
23	無		無		無		無		無		無	
24	無	計画停止	無		無		無	計画停止	無	点火	無	
25	無		無		無		無	保全作業	無	廃液投入	無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無		無		無		無		無	
28	無		無		無	炉内点検(業者)	無		無		無	
29	無		無		無	炉内点検(業者)	無		無		無	
30	無	A側熱伝対配管修理	無		無		無		無		無	
31	無		無		無		無		無		無	

日付	異常の有無	10月 措置内容と日付	異常の有無	11月 措置内容と日付	異常の有無	12月 措置内容と日付	異常の有無	1月 措置内容と日付	異常の有無	2月 措置内容と日付	異常の有無	3月 措置内容と日付
1	無		無		無		無	年末年始休暇	無			計画停止
2	無		無		無		無	年末年始休暇	無			
3	無		無		無		無	年末年始休暇	無			
4	無	計画停止	無		無		無	年末年始休暇	無			着火
5	無	炉保全作業	無		無		無	年末年始休暇	無	緊急停止(アトマイザー配管凍結)		
6	無		無		無		無	年末年始休暇	無	着火、消炎		
7	無		無		無		無	年末年始休暇	無	廃液投入		
8	無		無		無		無	年末年始休暇	無			
9	無		無		無		無		無			
10	無		無	計画停止	無		無		無			
11	無		無	保全作業	無		無		無			
12	無		無		無	計画停止	無		無			
13	無		無		無		無		無			
14	無		無		無		無		無			
15	無		無		無		無		無	計画停止		計画停止
16	無		無		無		無		無			
17	無		無		無		無		無			
18	無		無		無		無		無			
19	無		無		無		無		無			
20	無		無		無		無		無			
21	無		無		無		無		無			
22	無		無	点火(消炎あり)	無		無		無			
23	無		無	廃液投入	無		無		無			
24	無		無		無		無		無			
25	無	点火	無		無		無	点火	無			着火
26	無	廃液投入	無		無		無	廃液投入	無			
27	無		無		無	年末年始休暇	無		無			
28	無		無		無	年末年始休暇	無		無			
29	無		無		無	年末年始休暇	無		無			
30	無		無		無	年末年始休暇	無		無			
31	無		無		無	年末年始休暇	無		無			

各月の維持管理記録は、その月の翌月末までに公表します。

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和6年度(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

4月		5月		6月		7月		8月		9月	
日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無
1	無		無	GW休暇	無	無	保全作業	無	夏季休暇	無	
2	無		無	GW休暇	無	無	保全作業	無	夏季休暇	無	
3	無		無	GW休暇	無	無	保全作業	無	夏季休暇	無	
4	無		無	GW休暇	無	無	未着火	無	夏季休暇	無	
5	無		無	GW休暇	無	無	廃液投入、緊急停止	無		無	
6	無		無		無	無		無		無	炉保全作業
7	無		無	計画停止	無	無		無		無	
8	無		無		無	無		無		無	
9	無		無		無	無		無		無	
10	無		無		無	無		無		無	
11	無		無		無	無		無		無	
12	無		無		無	無		無		無	
13	無	計画停止	無		無	重油ポンプ圧力計交換	無	無	点火、廃液投入、消炎	無	
14	無	保全作業	無		無		無	無		無	
15	無		無		無		無	無	点火、廃液投入、消炎	無	
16	無		無	点火	無		無	無		無	
17	無		無	廃液投入	無		無	無		無	
18	無		無		無		無	無	点火、廃液投入、消炎	無	点火
19	無		無		無	計画停止	無	無		無	廃液投入
20	無		無		無		無	無		無	
21	無		無		無		無	無		無	
22	無		無		無	計画停止	無	無	点火、廃液投入、消炎	無	
23	無		無	消炎	無		無	無		無	
24	無		無		無		無	無		無	
25	無		無		無		無	無		無	
26	無		無		無		無	無		無	
27	無	GW休暇	無		無		無	夏季休暇	無	無	
28	無	GW休暇	無		無		無	夏季休暇	無	無	
29	無	GW休暇	無		無		無	夏季休暇	無	無	
30	無	GW休暇	無		無		無	夏季休暇	無	無	
31	無		無	廃液投入	無		無	夏季休暇	無	消炎、点火、廃液投入	

10月		11月		12月		1月		2月		3月	
日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無
1	無		無	計画停止	無	無	年末年始休暇	無	計画停止	無	計画停止
2	無	緊急停止(熱電対交換)	無		無	無	年末年始休暇	無	計画停止	無	計画停止
3	無		無		無	無	年末年始休暇	無	計画停止	無	計画停止
4	無		無		無	無	年末年始休暇	無	計画停止	無	計画停止
5	無		無		無	無	年末年始休暇	無	計画停止	無	計画停止
6	無		無		無	無	保全作業	無	計画停止	無	点火
7	無		無		無	無	保全作業	無	計画停止	無	廃液投入
8	無		無		無	無	保全作業	無	計画停止	無	
9	無		無		無	無	保全作業	無	点火、消炎	無	
10	無		無		無	無	保全作業	無	点火、廃液投入	無	
11	無		無	点火	無	無	保全作業	無	消炎	無	
12	無		無	廃液投入	無	無	保全作業	無	廃液納入	無	
13	無		無		無	無	保全作業	無		無	
14	無		無		無	消炎(ストレーナー詰ま、廃液投入リ	無	無		無	
15	無		無		無	無	保全作業	無		無	
16	無		無		無	停電、消炎、廃液投入	無	無		無	
17	無	消炎(塩落下)、廃液投入	無		無	点火	無	無		無	計画停止
18	無	消炎(塩落下)、廃液投入	無		無		無	無		無	計画停止
19	無		無		無		無	無		無	計画停止
20	無		無	消炎(燃焼用ストレーナ詰まり清掃)、廃液投入	無	計画停止	無	無		無	点火
21	無		無		無		無	無		無	廃液投入
22	無		無		無		無	消炎、廃液投入	無	無	
23	無	計画停止	無		無		無	無		無	
24	無	炉・保全作業	無		無		無	無	計画停止	無	
25	無		無		無		無	無	計画停止	無	
26	無		無		無		無	無	計画停止	無	
27	無		無		無		無	無	計画停止	無	
28	無		無		無	年末年始休暇	無	無	計画停止	無	
29	無		無		無	年末年始休暇	無	無		無	
30	無		無		無	年末年始休暇	無	計画停止		無	
31	無		無		無	年末年始休暇	無			無	

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和7年度(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

4月		5月		6月		7月		8月		9月		
日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付		
1	無	運転中	無	春季休み	無	運転中	無	保全作業	無	夏休み	無し	計画停止
2	無		無	春季休み	無		無	点火	無	夏休み	無し	〃
3	無		無	春季休み	無		無		無	夏休み	無し	〃
4	無		無	春季休み	無		無	廃液投入	無	保全作業	無し	〃
5	無		無	春季休み	無		無	消炎	無	〃	無し	〃
6	無		無	春季休み	無		無		無	〃	無し	〃
7	無		無	春季休み	無		無	廃液投入	無	〃	無し	〃
8	無		無	保全	無		無		無	〃	無し	〃
9	無		無	保全	無		無		無	〃	無し	〃
10	無		無	保全	無		無		無	〃	無し	〃
11	無		無	保全	無		無		無	〃	無し	〃
12	無		無	保全	無		無		無	〃	無し	〃
13	無		無	保全	無		無		無	〃	無し	〃
14	無		無	保全	無		無		無	〃	無し	〃
15	無		無	保全	無		無		無	〃	無し	〃
16	無		無	保全	無		無		無	〃	無し	〃
17	無		無	保全	無		無		無	〃	無し	〃
18	無	計画停止	無	保全	無		無	計画停止	無	〃	無し	点火
19	無	保全作業	無	保全	無	計画停止	無	保全作業	無	〃	無し	
20	無		無	点火	無		無		無	〃	無し	
21	無		無	廃液投入	無		無		無	〃	無し	
22	無		無		無		無	焼却炉保全作業	無	〃	無し	
23	無		無		無		無		無	〃	無し	緊急停止(配管腐食)
24	無		無		無		無		無	〃	無し	点火
25	無		無		無		無		無	〃	無し	廃液投入
26	無	GW休暇	無		無		無		無	〃	無し	
27	無	GW休暇	無		無		無		無	〃	無し	
28	無	GW休暇	無		無		無		無	〃	無し	
29	無	GW休暇	無		無		無		無	〃	無し	
30	無	GW休暇	無		無		無		無	〃	無し	
31			無				無	夏休み	無	〃		

10月		11月		12月		1月		2月		3月		
日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無	計画停止	無	計画停止	無	年末年始休暇	無	点火	無	保全作業
2	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	廃液投入⇒ストレーナ詰まりによる清掃y	無	〃
3	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	点火	無	〃
4	無		無	〃	無	点火	無	〃	無	廃液投入後ストレーナ詰まりにより清掃	無	〃
5	無		無	〃	無	廃液投入	無	〃	無	廃液納入後ポンプキャビテーション	無	点火
6	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	廃液納入後ポンプキャビテーション	無	廃液投入
7	無		無	〃	無	〃	無	焼却炉保全作業b	無	〃	無	消炎(A廃ストレーナ清掃)
8	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
9	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
10	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
11	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	計画停止	無	〃
12	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
13	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	ストレーナ詰まりによる緊急停止後清掃後着火
14	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
15	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
16	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
17	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	計画停止
18	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
19	無		無	点火	無	計画停止	無	〃	無	チャンバー更新	無	〃
20	無		無	廃液投入	無	〃	無	点火	無	〃	無	〃
21	無		無	〃	無	〃	無	廃液投入	無	〃	無	〃
22	無		無	計画停止	無	〃	無	消炎	無	〃	無	〃
23	無		無	〃	無	〃	無	ストレーナ清掃	無	〃	無	〃
24	無	計画停止	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
25	無	焼却炉保全	無	〃	無	〃	無	点火	無	〃	無	〃
26	無	〃	無	〃	無	年末年始休暇	無	〃	無	計画停止	無	〃
27	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
28	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
29	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
30	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃
31	無	〃	無	〃	無	〃	無	停止	無	〃	無	〃

令和8年度(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

[illegible]