

規制項目		基準	年度	測定頻度 1回/6ヶ月							
				令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
			測定場所	煙道							
				年月日 ・測定日 ・測定結果を得られた日	令和5年 8月13日 10月12日	令和6年 3月29日 5月11日	令和6年 8月27日 10月7日	令和7年 3月10日 4月20日	令和7年 9月22日 10月13日	令和8年 3月13日 4月13日	
排ガスの中のばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物 v/vppm	国: 133 自主: 120	0.67 未満	0.76 未満	0.67 未満	0.62 未満	1.3 未満	0.61 未満			
	ばいじん g/Nm ³	国: 150 自主: 71	0.0012 未満	0.0011 未満	0.0012 未満	0.0011 未満	0.0012 未満	0.0011 未満			
	塩化水素 mg/Nm ³	国: 200 自主: 77	2.5	4.3	0.59 未満	1.8	1.5	2.70			
	窒素酸化物 v/vppm	国: 250 自主: 153	75	54	120	110	150	94			
			※排ガスを湿式処理していますので、ばいじんは冷却設備、排ガス処理設備に堆積しません。								
memo											

規制項目	基準	年度	測定頻度 4回/年							
			令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
		測定場所	煙道							
ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm3 ダイオキシン類の 測定は煙突	国:5 自主:0.5	・測定日 ・測定結果を 得られた日	2023/5/22 2023/6/16	0.000059	2024/5/12 024/6/13	0.0004	2025/6/17 2025/7/12	0.0000097	2026/5/22 2026/8/31	0.0000071
		・測定日 ・測定結果を 得られた日	2023/8/31 2023/9/25	0.00000011	2024/8/27 2024/9/23	0.000013	2025/9/22 2025/10/11	0.000021		
		・測定日 ・測定結果を 得られた日	2023/12/4 2023/12/29	0.000011	2024/11/18 2024/12/13	0.000016	2025/12/1 7 2026/1/17	0.00017		
		・測定日 ・測定結果を 得られた日	2024/3/29 2024/4/29	0.00000014	2025/3/10 2025/4/5	0.000013	2026/3/13 2026/4/10	0.00000095		
memo 平成23年5月16日～平成24年11月12日迄は生物検定法、以降は高分解能ガスクロマトグラフ質量分析法による。										

規制項目	基準	年度	連続測定			
			令和5度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
燃焼ガス温度 ℃	国： 800℃以上 自主： 900℃以上		4月1日～3月31日の値 910℃～1069℃	4月1日～3月31日の値 988℃～1024℃	4月1日～3月31日の値 931℃～1035℃	4月1日～8月31日の値 914℃～1030℃
排ガス温度 ℃	国： 200℃以下 自主： 100℃以下		4月1日～3月31日の値 88℃～96℃	4月1日～3月31日の値 72℃～98℃	4月1日～3月31日の値 74℃～97℃	4月1日～8月31日の値 76℃～90℃
排ガス中のCO濃度 ppm	国： 100以下 自主： 98以下		4月1日～3月31日値 0ppm～63ppm	4月1日～3月31日の値 0ppm～86ppm	4月1日～3月31日の値 0ppm～92pm	4月1日～8月31日の値 0ppm～75pm
memo ・燃焼温度測定場所は焼却炉2F熱電対。排ガス温度の測定場所は屋外1Fの排ガス温度記録計で測定。排ガス中のCOの測定場所は2F煙突から採取し ・1F1Fの排ガス濃度記録計で測定。 ・ボイラー室1Fの計装制御盤にて確認						

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和5年度(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

日付		4月	5月		6月	7月		8月	9月	
		異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付
1	無	A廃液受けタンク満杯検知器誤作動の為清掃	無	計画停止	無		無	無	無	計画停止
2	無		無		無	炉内圧力変動およびフレーム電流低下の為重油投入	無	無	無	炉保全
3	無		無		無		無	無	無	
4	無		無		無		無	無	無	
5	無		無		無		無	無	無	
6	無		無		無		無	無	無	
7	無		無		無		無	無	無	
8	無		無		無		無	無	無	
9	無		無		無		無	無	無	
10	無		無		無		無	無	無	
11	無		無		無	熱電対A側配管補修	無	無	無	
12	無		無	熱電対A側エアブロー配管修理	無		無	無	無	
13	無		無		無	計画停止	無	無	無	
14	無	スクラパータンク内泡の為井水シャワー噴霧	無		無		無	無	無	
15	無		無		無		無	無	無	
16	無		無	熱電対A側エアブロー配管保温取付	無		無	無	無	
17	無		無	点火	無		無	無	無	点火
18	無		無	廃液投入	無		無	無	無	廃液投入
19	無		無		無		無	無	無	
20	無		無		無		無	無	無	
21	無		無		無		無	無	無	
22	無		無		無		無	無	無	
23	無		無		無		無	無	無	
24	無	計画停止	無		無		無	無	無	
25	無		無		無		無	無	無	
26	無		無		無		無	無	無	
27	無		無		無		無	無	無	
28	無		無		無	炉内点検(業者)	無	無	無	
29	無		無		無	炉内点検(業者)	無	無	無	
30	無	A側熱伝対配管修理	無		無		無	無	無	
31	無		無		無		無	無	無	

日付		10月	11月		12月	1月		2月	3月	
		異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付	異常の有無措置内容と日付
1	無		無		無	年末年始休暇	無			計画停止
2	無		無		無	年末年始休暇	無			
3	無		無		無	年末年始休暇	無			
4	無	計画停止	無		無	年末年始休暇	無			着火
5	無	炉保全作業	無		無	年末年始休暇	無	緊急停止(アトマイザー配管凍結)		
6	無		無		無	年末年始休暇	無	着火、消炎		
7	無		無		無	年末年始休暇	無	廃液投入		
8	無		無		無	年末年始休暇	無			
9	無		無		無		無			
10	無		無	計画停止	無		無			
11	無		無	保全作業	無		無			
12	無		無		無	計画停止	無			
13	無		無		無		無			
14	無		無		無		無			
15	無		無		無		無	計画停止		計画停止
16	無		無		無		無			
17	無		無		無		無			
18	無		無		無		無			
19	無		無		無		無			
20	無		無		無		無			
21	無		無		無		無			
22	無		無	点火(消炎あり)	無		無			
23	無		無	廃液投入	無		無			
24	無		無		無		無			
25	無	点火	無		無		無			着火
26	無	廃液投入	無		無		無			
27	無		無		無	年末年始休暇	無			
28	無		無		無	年末年始休暇	無			
29	無		無		無	年末年始休暇	無			
30	無		無		無	年末年始休暇	無			
31	無		無		無	年末年始休暇	無			

各月の維持管理記録は、その月の翌月末までに公表します。

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和6年度(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

日付		4月	5月	6月	7月	8月	9月
異常の有無		措置内容と日付	異常の有無 措置内容と日付	異常の有無 措置内容と日付	異常の有無 措置内容と日付	異常の有無 措置内容と日付	異常の有無 措置内容と日付
1	無		無GW休暇	無	無保全作業	無夏季休暇	無
2	無		無GW休暇	無	無保全作業	無夏季休暇	無
3	無		無GW休暇	無	無保全作業	無夏季休暇	無
4	無		無GW休暇	無	無未着火	無夏季休暇	無
5	無		無GW休暇	無	無廃液投入、緊急停止	無	無
6	無		無	無	無	無	無炉保全作業
7	無		無計画停止	無	無	無	無
8	無		無	無	無	無	無
9	無		無	無	無	無	無
10	無		無	無	無	無	無
11	無		無	無	無	無	無
12	無		無	無	無	無	無
13	無	計画停止	無	無重油ポンプ圧力計交換	無	無点火、廃液投入、消炎	無
14	無	保全作業	無	無	無	無	無
15	無		無	無	無	無点火、廃液投入、消炎	無
16	無		無点火	無	無	無	無
17	無		無廃液投入	無	無	無	無
18	無		無	無	無	無点火、廃液投入、消炎	無点火
19	無		無	無	無計画停止	無	無廃液投入
20	無		無	無	無	無	無
21	無		無	無	無	無	無
22	無		無	無計画停止	無	無点火、廃液投入、消炎	無
23	無		無消炎	無	無	無	無
24	無		無	無	無	無	無
25	無		無	無	無	無	無
26	無		無	無	無	無	無
27	無	GW休暇	無	無	無夏季休暇	無	無
28	無	GW休暇	無	無	無夏季休暇	無	無
29	無	GW休暇	無	無	無夏季休暇	無	無
30	無	GW休暇	無	無	無夏季休暇	無	無
31	無		無廃液投入	無	無夏季休暇	無消炎、点火、廃液投入	無

日付		10月	11月	12月	1月	2月	3月
異常の有無		措置内容と日付	異常の有無 措置内容と日付	異常の有無 措置内容と日付	異常の有無 措置内容と日付	異常の有無 措置内容と日付	異常の有無 措置内容と日付
1	無		無計画停止	無	無年末年始休暇	無計画停止	無計画停止
2	無	緊急停止(熱電対交換)	無	無	無年末年始休暇	無計画停止	無計画停止
3	無		無	無	無年末年始休暇	無計画停止	無計画停止
4	無		無	無	無年末年始休暇	無計画停止	無計画停止
5	無		無	無	無年末年始休暇	無計画停止	無計画停止
6	無		無	無	無保全作業	無計画停止	無点火
7	無		無	無	無保全作業	無計画停止	無廃液投入
8	無		無	無	無保全作業	無計画停止	無
9	無		無	無	無保全作業	無点火、消炎	無
10	無		無	無	無保全作業	無点火、廃液投入	無
11	無		無点火	無	無保全作業	無消炎	無
12	無		無廃液投入	無	無保全作業	無廃液納入	無
13	無		無	無	無保全作業	無	無
14	無		無	無消炎(ストレーナー詰ま、廃液投入リ	無保全作業	無	無
15	無		無	無	無保全作業	無	無
16	無		無	無停電、消炎、廃液投入	無点火	無	無計画停止
17	無	消炎(塩落下)、廃液投入	無	無	無	無	無計画停止
18	無	消炎(塩落下)、廃液投入	無	無	無	無	無計画停止
19	無		無	無	無	無	無点火
20	無		無消炎(燃焼用ストレーナ詰まり清掃)、廃液投入	無計画停止	無	無	無廃液投入
21	無		無	無	無	無	無
22	無		無	無	無消炎、廃液投入	無	無
23	無	計画停止	無	無	無	無	無
24	無	炉・保全作業	無	無	無	無計画停止	無
25	無		無	無	無	無計画停止	無
26	無		無	無	無	無計画停止	無
27	無		無	無	無	無計画停止	無
28	無		無	無年末年始休暇	無	無計画停止	無
29	無		無	無年末年始休暇	無	無	無
30	無		無	無年末年始休暇	無計画停止	無	無
31	無		無	無年末年始休暇	無	無	無

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】

令和7年度(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

4月		5月		6月		7月		8月		9月	
日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無
1	無	運転中	無	春季休み	無	運転中	無	保全作業	無	夏休み	無し
2	無		無	春季休み	無		無	点火	無	夏休み	無し
3	無		無	春季休み	無		無		無	夏休み	無し
4	無		無	春季休み	無		無	廃液投入	無	夏休み	無し
5	無		無	春季休み	無		無	消炎	無	夏休み	無し
6	無		無	春季休み	無		無		無	夏休み	無し
7	無		無	春季休み	無		無	廃液投入	無	夏休み	無し
8	無		無	保全	無		無		無	夏休み	無し
9	無		無	保全	無		無		無	夏休み	無し
10	無		無	保全	無		無		無	夏休み	無し
11	無		無	保全	無		無		無	夏休み	無し
12	無		無	保全	無		無		無	夏休み	無し
13	無		無	保全	無		無		無	夏休み	無し
14	無		無	保全	無		無		無	夏休み	無し
15	無		無	保全	無		無		無	夏休み	無し
16	無		無	保全	無		無		無	夏休み	無し
17	無		無	保全	無		無		無	夏休み	無し
18	無	計画停止	無	保全	無		無	計画停止	無	夏休み	無し
19	無	保全作業	無	保全	無		無	保全作業	無	夏休み	無し
20	無		無	点火	無	計画停止	無		無	夏休み	無し
21	無		無	廃液投入	無		無		無	夏休み	無し
22	無		無		無	焼却炉保全作業	無		無	夏休み	無し
23	無		無		無		無		無	夏休み	無し
24	無		無		無		無		無	夏休み	無し
25	無		無		無		無		無	夏休み	無し
26	無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無	夏休み	無し
27	無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無	夏休み	無し
28	無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無	夏休み	無し
29	無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無	夏休み	無し
30	無	GW休暇	無		無		無	夏休み	無	夏休み	無し
31	無		無		無		無	夏休み	無	夏休み	無し

10月		11月		12月		1月		2月		3月	
日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無
1	無		無	計画停止	無	計画停止	無	年末年始休暇	無	点火	無し
2	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	廃液投入⇒ストレーナ詰まりによる清掃y	無し
3	無		無	〃	無	〃	無	〃	無	点火	無し
4	無		無	〃	無	点火	無	〃	無	廃液投入後ストレーナ詰まりにより清掃	無し
5	無		無	〃	無	廃液投入	無	〃	無	廃液納入後ポンプキャビテーション	無し
6	無		無	〃	無		無	〃	無	廃液納入後ポンプキャビテーション	無し
7	無		無	〃	無	焼却炉保全作業b	無	〃	無	〃	廃液投入
8	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	消炎(A廃ストレーナ清掃)
9	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	〃
10	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	〃
11	無		無	〃	無		無	〃	無	計画停止	無し
12	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	〃
13	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	ストレーナ詰まりによる緊急停止後清掃後着火
14	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	〃
15	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	〃
16	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	〃
17	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	計画停止
18	無		無	〃	無		無	〃	無	〃	〃
19	無		無	点火	無	計画停止	無	〃	無	チャンバー更新	無し
20	無		無	廃液投入	無	〃	無	点火	無	〃	〃
21	無		無		無	〃	無	廃液投入	無	〃	〃
22	無		無	計画停止	無	〃	無	消炎	無	〃	〃
23	無		無	〃	無	〃	無	ストレーナ清掃	無	〃	〃
24	無	計画停止	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	〃
25	無	焼却炉保全	無	〃	無	〃	無	点火	無	〃	〃
26	無	〃	無	〃	無	年末年始休暇	無	〃	無	計画停止	無し
27	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	〃
28	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	〃
29	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	〃
30	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	無	〃	〃
31	無	〃	無	〃	無	〃	無	停止	無	〃	〃

